

PÄÄPIIRUSTUSTEN PALOTURVALLISUUDEN TARKISTUSLISTA SUUNNITTELIJALLE

ASEMAPIIRUSTUS		ei kunnossa		ok
1	rakennuksen käyttötarkoitus			
2	rakennuksen paloluokka (ovatko rakennuksen kerrosluvu, korkeus, kerrosala ja suurin sallittu henkilömäärä paloluokan mukaiset)			
3	rakennuksen palovaarallisuusluokka (tuotanto- ja varastorakennukset)			
4	rakennuksen suojaustaso (tuotanto- ja varastorakennukset)			
5	teksti: automaattinen paloilmoin, automaattinen sammutuslaitteisto			
6	teksti: sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet			
7	teksti: poistumisopasteet ja poistumisreitit			
8	mahdolliset lievennykset / helpotukset määräyksistä ja niiden kompensointi (esim. automaattinen paloilmoin, automaattinen sammutuslaitteisto)			
9	savunpoistolaskelma			
10	väestönsuojalaskelma ja sijainnin merkintä			
11	etäisyydet lähimmistä rajoista jos $\leq 4m$, etäisyydet viereisistä rakennuksista jos $\leq 8m$			
12	jätehuollolle varattu tila, koko, suojaus (katos, aita, istutukset, jäteastiat, muut kuin omakotitalot: etäisyydet rakennuksista jos $\leq 8m$)			
13	pelastustiet, pelastaminen palokunnan kalustolla varateiltä, sammutusreitti kellariin (ei koske yhden asunnon rakennuksia)			
POHJAPIIRUSTUS		ei kunnossa		ok
1	etäisyydet muista rakennuksista huomioitu (osastointi, palomuurit)			
2	osastoinnit: pinta-alaosastointi (onko palo-osaston enimmäisala rakennuksen paloluokan mukainen), käyttötapaosastointi kantavat rakenteet ja osastoivat rakennusosat: seinät (at-var, kun var $>10m^2$), VP, YP, osastoinnin räystäällekytketyt, ovet, ikkunat osastointimerkinnot 3-pistekatkoviivalla ja tekstillä (esim. REI-30), tarvittaessa teksti: vesikatteeseen asti			
3	palomuurin luokka (esim. kun rakennetaan rajalle)			
4	paarikuljetusmahdollisuus (porraskäytävien mitoitus: porraskäytävät, tasanteet)			
5	umpinaisen autosuojan ja oleskelutilan/tulisijallisen tilan/uloskäytävän välillä ovin rajattu tila			
6	sammutusreitti kellariin (ei koske yhden asunnon rakennuksia) määräysten mukainen			
7	savunpoistoikkunat ja -luukut, savunpoiston korvausilma-aukot			
8	pikapalopostit			
9	hormipiirros, läpiviennit, mittakaavaluku			
10	tehdasvalmisteiset hormit ja tulisijat/ teksti: savuhormin ja tulisijan suojaetäisyydet palaviin rakennusosiin valmistajan mukaan paikalla muuratut hormit ja tulisijat/teksti: savusolan ja sen liitinhormin etäisyys palaviin rakennusosiin min. 230mm, läpivienneissä min. 100mm palamaton lämpöeristys palaviin rakennusosiin, tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 mukaan			
11	kulkureittien pituus			
12	henkilömäärät			
13	uloskäytävien lukumäärä, mitat ja osastointi			
14	poistumisteiden leveys (mm) ja poistumistieovia osoittavat nuolet, ovien aukeamissuunta			
15	varatiet (kaikista makuuhuoneista), koot (h ≥ 600 , lev. ≥ 500 , h+l ≥ 1500), kiintopainikkeet			
LEIKKAUS		ei kunnossa		ok
1	hormi ja hormin korko (jos näkyvä)			
2	osastoinnit: kerrososastointi osastoivat rakenteet: seinät, VP, YP osastointimerkinnot 3-pistekatkoviivalla ja tekstillä (esim. EI-30)			
3	luettelo osastoivista rakenteista, YP, US, AP, VS, VP			
4	pintakerrosvaatimukset: sisäpuoliset pinnat			
5	pintakerrosvaatimukset: ulkoseinien ulkopinnat, tuuletusraon pinnat ja katteet			
JULKISIVUT		ei kunnossa		ok
1	hormi ja hormin korko sekä talotikkaat ja kattotikkaat/-sillat savuhormeille			
2	savunpoistoikkunat ja -luukut			
3	tarkastusluukut ullakolle/yläpohjan onteloon			
4	varatiet ja varatien kiinteät tikkaat (jos putoamiskorkeus $>3,5m$)			
MUUT ASIAKIRJAT		ei kunnossa		ok
1	turvallisuus selvitys (henkilöturvallisuuden kannalta vaativat kohteet, esim. hoitolaitokset)			