



## **Hakastaron koulun sisäilmatiedote**

Hakastaron yläkoulun sisäilmatutkimusten raportti ei ole vielä valmis, mutta tiedossa olevien seikkojen pohjalta tulevien toimenpiteiden suunnittelu on mahdollista. Toimenpiteiden tarkoituksena on mahdollistaa rakennusten käyttö opetustarkoitukseen kaudelle 2020-2021.

Yläkoulussa tehdään seuraavat toimenpiteet altistumisolosuhteiden minimoimiseksi:

- rossipohjan alipaineistaminen, joka alkaa viikolla 37
- ullakon tuuletuksen parantaminen viimeistään viikolla 42 sekä
- ilmanvaihdon kuitulähteiden poisto ja järjestelmän puhdistaminen ja tasapainottaminen tehdään viikolla 42
- alapohjan korjaus kesällä 2021

Alakoulun sisätilat pyritään ylipaineistamaan ja näin estämään yläpohjan epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan. Alakoulun peruskorjaus vaatii määrärahan varaamista talousarvioon. Korjaustöiden aikana tiloissa ei voida toimia.

Sisäilmatyöryhmä 4.9.2020