



Sisäilmatiedote

Tilapäishoito Elmeri

Tilapäishoito Elmerin korjaukset ovat valmistuneet. Tähän mennessä saatujen palautteiden perusteella ne ovat onnistuneet hyvin.

Korjaustoimenpiteinä olivat kaikkien liittymien huolellinen tiivistäminen. Tiivistyskorjausten onnistuminen todennettiin merkkiainemittauksella alipaineistetussa tilassa. Tulos oli hyvä.

Yläpohja puhdistettiin ja verkotettiin eläinten pääsyn estämiseksi.

Ilmanvaihtojärjestelmässä olevat äänenvaimentimet pinnoitettiin, kanavistot puhdistettiin ja ilmamäärät säädettiin.

Lopuksi suoritettiin kaikkien pintojen imurointi ja pyyhintä.

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta asumispalveluiden tiimivastaava Petteri Lindblomille. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan.

8.9.2020 Tilapäishoito Elmerin sisäilmatyöryhmä