



Sisäilmatiedote

Torikadun päiväkot

Sisäilmatutkimuksissa esiin nousseet sisäilmahaittaa aiheuttavien tekijöiden eliminointi on saatu hyvään alkuun. Korjaustoimenpiteillä on tarkoitus pitää toiminta rakennuksessa mahdollisena muutamia vuosia ennen varsinaisia kokonaisvaltaisia korjauksia.

Tämänhetkinen tilanne on seuraava tehtyjen toimenpiteiden osalta:

- alapohjassa kantavien rakenteiden liittymät, ulkoseinissä ikkunoiden liittymät ja patteri- ja lämmitysputkien liittymät on tiivistetty siipiosassa ja päärakennuksen kellarikerroksessa
- siipiosan rossipohjan alipaineistaminen on työn alla

Suunnitellut toimenpiteet:

- ilmanvaihdossa olevien kuitulähteiden kapselointi, kanaviston puhdistaminen ja ilmamäärien säätö tehdään viikoilla 52-53 huomioiden mahdollinen korona
- toimenpide saattaa aiheuttaa päiväkodin toiminnan siirtämisen toimenpiteiden ajaksi
- asiasta tiedotetaan asian varmistuttua

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä päiväkodin esimiehelle.

15.9.2020 Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä