



Sisäilmatiedote

Meri-Halikon päiväkot

Työ Meri-Halikon päiväkodin sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi on aloitettu.

Sisäilman olosuhdemittauksissa mitattiin sisäilman lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta. Hiilidioksidia syntyy ihmisen uloshengityksessä ja sen pitoisuus huoneilmassa kertoo ilmanvaihdon toiminnasta ja riittävydestä. Mittaustulosten mukaan kummassakaan ei ole huomautettavaa.

Tiloissa esiintyvä pöly on tavanomaista huonepölyä sisältäen lähinnä tekstiili- ja paperikuituja sekä hilsehiukkasia. Mineraalikuituja ei esiintynyt.

Jatkossa määritetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisäilmasta ja mahdollisesti tutkitaan alapohjan eristekerroksen mikrobistoa.

Eteisalueen ilmanvaihtoa on parannettu asentamalla siirtoilmaventtiilit WC-tilojen ovilevyihin ja korvausilman saantia on varmistettu poistamalla osa ikkunatiivisteistä. Keittiön astianpesukoneen vesiletkun kiinnitys varmistetaan, ettei se enää irtoa ja ohjaa vesiä lattialle. Ylimääräisen tavaramäärän vähentäminen on aloitettu ja työ jatkuu edelleen, missä on vahva merkitys kierrättämisideologialla.

Vesikatto uusitaan vuonna 2021.

Lasten huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä päiväkodin johtajaan, mikäli huoltajalla herää epäily lapsen terveyden ja päivähoitopaikan yhteydestä ja henkilökuntaa pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

16.12.2020 Meri-Halikon päiväkodin sisäilmatyöryhmä