



Sisäilmatiedote

Paukkulakoti

Aiemmin ilmoitettu remontin, alapohjan kuivattaminen, aikataulu muuttuu. Näillä näkymin remontti alkaa marraskuussa 2019. Remontti tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa korjataan keskusaula ja sitä ympäröivät tilat. Työn kesto on 2-3 kk.

Lattiapinnoite, muovimatto, kupruilee useissa paikoissa. Kohoumat kartoitetaan koko rakennuksessa ja korjataan pikaisesti.

Ilmanvaihtokone on saneerattu kesällä 2018. Saneeraus käsitti moottoreiden vaihdon. Ilmamäärät on säädetty ja tasapainotettu. Suodattimet vaihdetaan lähiaikoina.

Viemärit on kuvattu ja ne toimivat moitteettomasti.

Osastojen Ketokaunokki ja Metsätähti ulkoseinän tiilimuurauksessa on poikkeavaa tummentumaa. Tummentumien syytä lähdetään selvittämään.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia asiakkaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä hoitokodin johtajaan.

6.9.2019 Paukkulakodin sisäilmatyöryhmä