



Sisäilmatiedote

Mesikämmenen päiväkoti, B-talo

Edellisessä sisäilmatiedotteessa mainittu Salon kaupungin sisäilma-asiantuntijan valmisteleva sisäilmatutkimus on keskeytetty. Tutkimukset on tilattu ulkopuoliselta toimijalta. Tutkimussuunnitelma on valmistunut ja tutkimukset alkavat vuoden 2020 puolella ja toivon mukaan valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.

Keittiön käytävän muovimatto on uusittu.

Ilmanvaihto on tasapainotettu. Se oli aiemmin alipaineinen.

Huoneilman lämpötiloja on säädetty. Päiväkodissa aloitetaan sisälämpötilan määräaikainen seuranta.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään edelleen ottamaan yhteyttä työterveyshuollon työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsen oireilut päiväkodin sisäilmaan, tulisi heidän ilmoittaa lapsen oireilusta päiväkodin esimiehelle.

9.12.2019 Mesikämmenen päiväkodin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä