



## Sisäilmatiedote

Armfeltin koulu

Viistosateella opettajanhuone Olohuoneeseen ja hissiaulaan on kulkeutunut vettä. Olohuoneen korjaukset valmistuvat viikolla 5 ja hissiaulan korjaukset ovat valmiina viimeistään talvilomaviikolla 8.

Mylly-rakennuksessa (vanha ruokala) sijaitsevien kotitalousluokkien ja biologian luokka Viljan tutkimukset tehdään helmikuussa ja raportointi maaliskuussa.

Liikuntahallin sisäilman olosuhteiden kahden viikon seuranta aloitetaan tällä viikolla (seurataan kaksi viikkoa, mikä raportoidaan).

Ilmanvaihdon toimintaa tarkastellaan yleisesti koko kiinteistössä.

Keskitaloon (vanha lukio) on suunnitteilla peruskorjaus vuosille 2021-2022. Korjausta varten suoritettavat tutkimukset on tehty, mutta raportti ei ole vielä käytettävissä. Peruskorjauksessa uusitaan ilmanvaihto, mikä ulottuu myös Myllyyn.

Liikuntasalin kellarikerroksessa opettajien pukuhuoneessa ja käytävällä on ollut viemärin tukkeutumisesta aiheutunut kosteusvaurio. Alue on kuivatuksessa.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

28.1.2020 Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä