



Sisäilmatiedote

Tilapäishoito Elmeri

Tilapäishoito Elmerissä tehtävät sisäilmatutkimukset jatkuvat edelleen. Tutkimusten laajenemisen vuoksi raportti valmistuu maaliskuussa 2020. Tähän mennessä varmistuneiden tietojen mukaan kohde vaatii korjauksia, mutta laajuus ja vaikutus toimintaan tarkentuu lisätutkimusten jälkeen.

Alapohjarakenteet olivat kuivia, mutta silti lattiapinnoitteissa esiintyi jonkinasteista kemiallista hajoamista. Vaurioiden vakavuusastetta arvioidaan vielä otetuilla sisäilmanäytteillä. Myös ilmanvaihdon tulokanavien pölyn koostumusta selvitetään tarkemmin. Elementtirakenteisessa rakennuksessa on havaittu ilmavuotopaikkoja, mitkä vaativat tiivistämistä.

Huoltajan tulee ilmoittaa lapsen mahdollisesta sisäilmahaittaan liittämästä oireilusta asumispalveluiden tiimivastaava Petteri Lindblomille. Uusien oireiden ilmaantuessa tai vanhojen oireiden pahentuessa työntekijöiden tulee ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan.

14.2.2020 Tilapäishoito Elmerin sisäilmatyöryhmä