



Sisäilmatiedote

Mesikämmenen päiväkoti, B-talo

Mesikämmenen päiväkotiin suunnattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut. Tutkimusraportti on valmistunut viikolla 17.

Suoritettun tutkimuksen mukaan **haitallinen altistumisolosuhde tiloissa on epätodennäköinen** seuraavin perustein:

- mikrobivaurioita ei esiinny
- paine-erot ovat hyvin hallinnassa
- ilmanvaihtojärjestelmässä ei esiinny mineraalikuituja
- poikkeavia hajuja ei ollut aistittavissa
- vaurioituneita materiaaleja ei esiintynyt
- akustiikkalevyistä ei irtoa mineraalikuituja

Toimenpide-ehdotuksena esitettiin ainoastaan ilmanvaihtokanaviston puhdistamista, ilmamäärien säätämistä ja tasapainotusta sekä joitakin pieniä teknisiä korjauksia ohivirtauksen poistamiseksi.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään edelleen ottamaan yhteyttä työterveyshuollon työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsen oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän tehdä siitä ilmoitus päiväkodin esimiehelle.

27.4.2020 Mesikämmenen päiväkodin sisäilmatyöryhmä