



Sisäilmatiedote

Torikadun päiväkoti

Torikadun päiväkotiin suunnattu sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistui viikolla 17.

Tutkimuksen perusteella kaikissa rakenneosissa, yläpohjaa lukuun ottamatta, esiintyy jonkinasteisia vaurioita.

Terveydensuojeluviranomaisen kanssa käydyn keskustelun pohjalta toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi:

- pyritään poistamaan kuitulähteet
- säätämään ilmanvaihto tasapainoon
- uusimaan vialliset ikkunantilkkeet
- tiivistämään ilmavuotoreitit siten, ettei epäpuhtauksia pääse kulkeutumaan sisätiloihin

Sisäilmasta otetaan vielä lähiaikoina VOC-näytteitä, jotta nähdään vallitseva tilanne sisäilman osalta. Näistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Päiväkoti voi jatkaa toimintaansa toistaiseksi normaalisti.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä päiväkodin esimiehelle.

4.5.2020

Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä