



Sisäilmätiedote

Mesikämmenen päiväkotiki, B-talo

Mesikämmenen päiväkodin uudemmassa B-rakennuksessa on tehty useampiakin tutkimuksia kaupungin omien tutkimusten lisäksi perustuen käyttäjien poikkeaviin oireilmoituksiin seuraavasti:

- 12/2016 Sirate Oy toteutuksena lattiapäällysteet uusittiin
- 06/2019 Sirate Oy toteutuksena lämpötilan alentaminen
- 09/2020 Inspecta Oy/Kiwa toteutuksena ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen, vikojen korjaaminen ja ilmamäärien tasapainotus

Sirate Oy:n raportissa oli "Tutkimuksissa ei havaittu sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaisivat poikkeavaa altistumista rakennuksen käyttäjille" ja Inspecta Oy/Kiwa raportissa, että "Kokonaisuus huomioiden tilojen haitallinen altistumisolosuhde on epätodennäköinen".

Päiväkodin tutkimuksia ja selvityksiä jatketaan edelleen tarvittaessa. Seuraavaksi paneudutaan lattiatasolla koettuun vetoisuuteen.

Mikäli huoltajat kuitenkin liittävätkin lapsen oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän tehdä siitä ilmoitus päiväkodin esimiehelle.

15.4.2021 Mesikämmenen päiväkodin sisäilmatyöryhmä