



Sisäilmatiedote

Inkereen päiväkotä

Inkereen päiväkodin vanhan puolen kaikki ikkunat on uusittu. Erityistä huomiota kiinnitettiin ikkunoiden tiivistämiseen ulkoseinärakenteeseen.

Uusi ulko-ovi on tulossa lähiaikoina.

Nukkumahuoneen veto ja kylmyys on viimein saatu korjattua asemoimalla tuloilmaventtiilit puhaltamaan laipioon lattian sijaan. Tuloilman lämpötilaa vielä hienosäädetään.

Kaikki tiedossa olevat korjaukset on tehty ja tästä johtuen sisäilmatyöryhmä siirtyy seurantavaiheeseen.

14.9.2021 Inkereen päiväkodin sisäilmatyöryhmä