

Hakemus

WT8 - Salo (Huso-Pöylä)

Asiointikunta Salo	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 734-874-1-2	Hakemus jätetty 15.03.2022
Asiointitunnus: LP-734-2022-00271	Käsittelijä Ranki Janne
Hankkeen osoite WT8 - Salo (Huso-Pöylä)	Hakija CPC Finland Oy
Toimenpiteet Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen	

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kuvaus
Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä Tuulivoimalan rakentaminen WT 8, koordinaatit X=6700481.1561 Y=269728.7332 Voimalatyyppi V162 - 5,6 MW - napakorkeus 119 m - roottorin halkaisija 162 m - siiven pään korkeusasema ylimmässä kohdassaan 200 m perustuksen yläpinnasta
Poikkeamiset säännöksistä perusteluineen Tuulivoimalalle WT8 haetaan rakennusluvan yhteydessä vähäistä poikkeamista osayleiskaavasta. Tuulivoimalan siivet ulottuvat osittain tuulivoimaloiden alueen (tv-alue) ulkopuolelle kahdesta ilmansuunnasta: - itä 6m - länsi 18m - ylitys tapahtuu alueelle, joka on vuokrattu tuulivoimapuiston toiminta-alueeksi. Poikkeamasta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeama ei merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä. Lupahakemuksen liitteissä on mukana tarkempi perustelumuistio.

Rakennuspaikka

Kiinteistö

Tilan nimi Paimion yhteismetsä (useassa kunnassa)	Rekisteröintipäivä 01.01.2009
Maapinta-ala 233.2553	Vesipinta-ala (Tyhjä)

Hankkeesta ilmoitettu rakennuspaikalla

Päivämäärä (Tyhjä)

Hakemus

WT9 - Salo (Huso-Pöylä)

Asiointikunta Salo	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 734-451-7-0	Hakemus jätetty 15.03.2022
Asiointitunnus: LP-734-2022-00272	Käsittelijä Ranki Janne
Hankkeen osoite WT9 - Salo (Huso-Pöylä)	Hakija CPC Finland Oy
Toimenpiteet Teollisuus- tai varastorakennuksen rakentaminen	

Hankkeen kuvaus

Hankkeen kuvaus
Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä Tuulivoimalan rakentaminen WT 9, koordinaatit X=6700408.4063 Y=270183.7194 Voimalatyyppi V162 - 5,6 MW - napakorkeus 119 m - roottorin halkaisija 162 m - siiven pään korkeusasema ylimmässä kohdassaan 200 m perustuksen yläpinnasta
Poikkeamiset säännöksistä perusteluineen Tuulivoimalalle WT8 haetaan rakennusluvan yhteydessä vähäistä poikkeamista osayleiskaavasta. Tuulivoimalan siivet ulottuvat osittain tuulivoimaloiden alueen (tv-alue) ulkopuolelle kahdesta ilmansuunnasta: - itä 65,5m - etelä 14m - ylitys tapahtuu alueelle, joka on vuokrattu tuulivoimapuiston toiminta-alueeksi. Poikkeamasta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeama ei merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä. Lupahakemuksen liitteissä on mukana tarkempi perustelumuistio.

Rakennuspaikka

Kiinteistö	
Tilan nimi Marttila	Rekisteröintipäivä 01.01.2009
Maapinta-ala 87.4460	Vesipinta-ala (Tyhjä)

Hankkeesta ilmoitettu rakennuspaikalla
Päivämäärä (Tyhjä)