

Hei,

Tiedote Vuorelan ja Perniön terveysaseman kiinteistön työntekijöille:

Perniön terveysaseman sisäilmatyöryhmä kokoontui 2.3.2018.

Kiinteistössä sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt rakennusten painesuhteiden säädöt ovat onnistuneet hyvin. Säättöjen onnistuminen on varmistettu painesuhteiden seurantamittauksin eri tiloista (6 kpl). Sisäilman laadun seurantamittauksina otettiin myös Vuorelan ja kotihoidon tiloista ilmanäytteitä mikrobianalyysiin. Työskentelytilojen sisäilman mikrobinäytteistä 11/11 olivat puhtaita. Alakerran aulatilassa otetusta näytteestä oli pieni poikkeama.

Laboratorion wc-tiloissa ollut vesivuoto vaikuttaa laboratorion toimintaan.

Raportin tuloksista järjestetään tiedotustilaisuus myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Perniön terveysaseman kiinteistön sisäilmatyöryhmä