



## Sisäilmatiedote huoltajille

Torikadun päiväkot

Syksyllä 2021 puhdistettiin koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä. Samoihin aikoihin raportoitiin mustasta pölystä 2. kerroksen ryhmähuoneessa viikonlopun jälkeen. Pölynkoostumusnäytteiden ja mineraalikuitunäytetulosten mukaan kanavistossa ja pinnoilla ei esiintynyt mitään tavanomaisesta poikkeavaa.

Raportti on nähtävissä päiväkodin esihenkilöllä tai se on saatavissa kiinteistöpäällikkö [jarno.mustonen@salo.fi](mailto:jarno.mustonen@salo.fi).

Salossa 4.4.2022 Torikadun päiväkodin sisäilmatyöryhmä