



Sisäilmatiedote

Uskelan koulu, Kavilankadun yksikkö

Uskelan koulun Kavilankadun yksikköön toteutettiin alkuvuodesta Työterveyslaitoksen toteuttamana sisäilmastokysely. Tulokset ovat yleistettävissä, koska vastauksia oli riittävä määrä ja osallistumisaktiivisuus oli hyvä. Kyselyssä kartoitettiin mm. työympäristötekijöitä ja nykyisiä työhön liitettyjä oireita.

Työympäristötekijöissä vertailuarvon P75-arvon ylittivät havaittava pöly tai lika, heikko valaistus/heijastukset ja liian matala huonelämpötila. Vertailuarvon ylitykset ovat normaalista poikkeavia.

Nykyiset työhön liitetyt oireet olivat vähäisiä ja kaikki alle edellä mainitun vertailuarvon.

Vastaajat eivät kokeneet vertailuaineistoa enemmän stressiä, mutta kokivat vähemmän työn mielenkiintoisuutta ja innostavuutta.

Kohteen korkeusasemaa tarkemmitataan noin 3kk välein. Rakennus painuu edelleen. Korjaustoimenpiteiden jälkeen painuminen on ollut tasaisempaa, mutta on edelleen jatkuvaa.

Oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

29.4.2022 Uskelan koulun Kavilankadun yksikön sisäilmatyöryhmä