



Sisäilmatiedote huoltajille

Perniön yhteiskoulu ja lukio

Käyttäjät kokevat haittaa ajoittaisesta viemärin hajusta sekä sisätilojen liiallisesta lämpimyydestä etenkin keväisin ja syksyisin. Kohteessa ei ole jäähdytystä. Viemärihajua pyritään hillitsemaan hankalasti saavutettavien lattiakaivojen osalta erikoisvesilukoilla ja muutoin kastelemalla, etteivät lattiakaivot pääse kuivumaan.

Lisäksi ongelmia koettiin lähinnä tunkkaisuutena vanhan puolen tiloissa OT16, OT18, OT13 ja OT15. Tätä ongelmaa selvitetään aluksi ilmanvaihdon kautta. Laajennuksessa biologian luokkaan liitetään mahdollinen muu sisäilmahaitta.

Yläpohjan korjaustoimenpiteet mikrobiologisesti erittäin vaurioituneen toja-levyn poiston osalta aktivoitutaan aikatauluttamalla tehtävä työ.

Hyvä palaute oli, että aiemmin korjatun musiikkiluokan tekstiilipinnoite ei aiheuta enää hajuhaittaa. Väliaikaiseksi tarkoitettun kotitalousluokan varustus tullaan purkamaan.

Kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

11.5.2022 Perniön yhteiskoulun ja lukion sisäilmatyöryhmä