



## Sisäilmatiedote

Meri-Halikon koulu

Meri-Halikon koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui 15.11.2022.

Aiemmin tehdyissä sisäilmatutkimuksissa suositeltujen tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuuden ja suuruuden vuoksi niistä päättäminen on siirtynyt opetus- ja kaupunkikehityslautakunnille. Lautakunnat eivät ole vielä tehneet päätöksiä. Tämän vuoksi korjaustoimenpiteitä ei ole vielä tehty koulussa.

Syksyllä -22 ympäristöterveydenhuolto toimitti asiakirjaperustaisen valvontasuunnitelman ulkopuolisen tarkastuksen terveyshaittaepäilyn johdosta. Päärakennuksen rakenteissa on tutkimuksissa todettu yksittäisiä kosteus- ja mikrobivaurioita, lahovaurioita sisäpuolisissa rakenteissa sekä vaurioituneista rakenteista olevan ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi muutaman luokan lämpötilamittauksissa todettiin lämpötilojen olevan lähes koko seurantajakson ajan Asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen salliman alueen alapuolella.

Ympäristöterveydenhuollon kehotuksena esitetään edellä mainittujen puutteiden korjausta 31.3.2023 mennessä.

Oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärinhajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Marko Varjus puh. 044 778 5564.

16.11.2022 Meri-Halikon koulun sisäilmatyöryhmä