



## Tiedote

Perniön yhteiskoulu ja lukio

Vanhan puolen luokista OT15 ja OT16 on otettu mineraalikuitu- ja pölynkoostumusnäytteet. Näytteet on toimitettu analysoitaviksi. Ilmanvaihto on puhdistettu vuonna 2016 ja työn suorittajalta saadun tiedon mukaan mineraalikuituisiin komponentteihin on kiinnitetty huomiota poistaen ja kapseloiden niitä.

Laajenuksessa ylimmän kerroksen tuloilmanvaihdon läpiviennit oli tiivistetty. Suoritetussa tarkastuksessa, ilmapuototutkimukset merkkiaineella, kävi ilmi, että ilmanvaihdon läpivientien ilmatiiveys ei ollut tehdyillä korjauksilla parantunut. Jokaisessa tutkitussa läpiviennissä havaittiin välittömästi merkittävää ilmapuotoa sisälle. Kaikki yläpohjan läpiviennit tullaan tiivistämään vuodenvaihteessa.

Ulkoseinät tutkitaan kevään 2023 aikana. Tutkimuksissa keskitytään eristekerrosten, kuten mineraalivilla ja puukuitusementtilevy (ns.Toja), mikrobiologisiin tutkimuksiin. Yläpohjan ja tarvittaessa ulkoseinien korjaukset edellyttävät investointisuunnitelmaan esitettyjä määrärahoja ja tämä on mahdollista aikaisintaan vuodelle 2024.

Tilapalvelut 1.12.2022