



Sisäilmatiedote

Uskelan koulu, Kavilankadun yksikkö

Kellarikerroksessa sijaitsevaan tekniseen käsityötilaan kohdennetut sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimuksissa määritettiin kaasumaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Saatujen tulosten mukaan käytönaikaiset olosuhteet eivät juurikaan poikkea tilanteesta, kun tilat ovat tyhjillään. Tiloissa on kokoaikaisesti liian suuria pitoisuuksia hiilivetyseoksia ja alkyylibentsoaatteja. Hiilivetyseoksen lähteenä lienee maanvastaisissa rakenteissa olevat raakaöljypohjaiset tuotteet, kuten bitumi ja alkyylibentsoaatit saattavat olla peräisin tiloissa säilytettävistä liimoista, maaleista, lakoista ja liuottimista. Yhdiste liitetään myös hyvin vahvasti muovimattoihin. Raportista pyydetään terveystarkastajan ja työterveyshuollon lausunto.

Rakennuksen korkeusasemaa tarkemmitataan noin 3kk välein. Painuminen on jatkuvaa ja epätasaista.

Oppilaiden kokemasta oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä työterveyshoitajaan.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärihajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Rauli Oksaseen puh. 044 778 4171.

7.12.2022 Uskelan koulun Kavilankadun yksikön sisäilmatyöryhmä