

LEIRISALON PELASTUSSUUNNITELMA



Lillviikintie 201, Kemiönsaari

SISÄLTÖ

- 1 Kohteen yleistiedot
 - 1.1 Kohteen nimi ja osoite
 - 1.2 Rakennusten käyttötapa, henkilömäärät ja alkusammutuskalusto
 - 1.3 Kiinteistön huolto

- 2 Vaaratilanteet
 - 2.1 Leirikeskuksessa huomioitavat mahdolliset vaaratilanteet
 - 2.2 Toimintaohjeita

- 3 Hälytys- ja sammutusjärjestelyt
 - 3.1 Automaattinen paloilmoin
 - 3.2 Alkusammutuskalusto

- 4 Yhteystietoja

- 5 Suunnitelman tarkistaminen

- 6 Suunnitelman jakelu

1

KOHTEEN YLEISTIEDOT

1.1 Kohteen nimi ja osoite

Leirikeskus Leirisalo

Lillviikintie 201, Kemiönsaari

1.2 Rakennusten käyttötapa, henkilömäärät ja alkusammutuskalusto

Päärakennus:

- majoitus- ja kokoontumistila
- majoitustilat 16 hengelle
- yksikerroksinen
- keittiö
- takka
- alkusammutuskalusto: 1 käsisammutin, 1 sammutuspeite
- sarjaan kytketty palovaroitinjärjestelmä



Majoitusrakennus:

- majoitustila
- kaksikerroksinen
- alakerrassa 6 kpl neljän hengen huoneita ja 2kpl kahden hengen huoneita. Yläkerrassa majoitustilaa 12 hengelle
- alakerrassa yläkerrassa 2 käsisammutinta - alakerrassa 2 käsisammutinta



Keittiörakennus:

- suurkeittiö ja ruokailukatos
- 1 käsisammutin, 1 sammutuspeite



Saunarakennus

- puusauna
- pukuhuoneet
- suihkutilat
- takkahuone
- 1 käsisammutin, 1 sammutinpeite



Wc-rakennus

- kemialliset wc-tilat
- 1 käsisammutin

1.3 Kiinteistön huolto

Salon kaupunki / Tilapalvelut

Virka-aikana: Juha Engblom, p. 044 778 5369

ma-to klo 15.30-07.00 sekä pe 14.30-ma 07.00:
Huoltomiespäivystäjä 050 522 1200

2

VAARATILANTEET

2.1 Leirikeskuksessa huomioitavat mahdolliset vaaratilanteet

- sähkökatkos
- vesivahinko
- lämpökatkos
- tapaturma
- hukkuminen
- eksyminen/katoaminen
- rakennuspalo
- metsäpalo
- myrsky

2.2 Toimintaohjeita

Leirin järjestäjällä oltava vastuuhenkilö, joka huolehtii leirin turvallisuudesta.

Leirisalossa ei ole ensiapuvälineitä. Ensiapuvälineet on huolehdittava mukaan leirille järjestäjän toimesta.

Leirisalon käytön aikana on huolehdittava, että hätäuloskäynnit ovat avattavissa.

Leirisalon kokoontumispaikkana hätätilanteissa toimii portin vieressä oleva jalkapallokenttä.



Tulenteko on sallittu ainoastaan niille varatuissa paikoissa; rannalla sijaitseva grillipaikka ja kalliolla sijaitseva nuotiopaikka.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on ehdottomasti kielletty.

APUA !

Hätänumero: 112

Myrkytyskeskus 09 471 977, avoinna 24 h / vrk

Lataa puhelimeen 112-sovellus.



HÄLYTYS- JA SAMMUTUSJÄRJESTELYT

3.1 Palovaroitinjärjestelmä

Leirisalossa on palovaroitinjärjestelmä. Hälytys ei ohjaudu suoraan hätäkeskukseen, **tulipalotilanteessa ilmoitus hätänumeroon 112 on välttämätön.**

Päärakennuksen laite sijaitsee pääovesta heti oikealla olevassa varastokaapissa.

Majoitusrakennuksen laite sijaitsee siivouskaapissa, ulko-oven läheisyydessä.

Leirin järjestäjän vastuuhenkilön tulee tarkastaa leirin alussa, että järjestelmän "main valot" palaa vihreänä.



Palovaroittimet testataan 3kk välein teknisten palvelujen toimesta, samalla testataan myös majoitusrakennuksen hätävalojärjestelmän toimivuus.

3.2 Alkusammutuskalusto

Eri puolilla leirikeskusta sijaitsee käsisammuttimia jotka ovat merkitty näkyvästi. Lisäksi sammutuspeitteitä keittiö- ja saunarakennuksessa.

4 YHTEYSTIETOJA

Toimistosihteeri Anu Rautsalmi 044 778 4802

Nuorisopalvelupäällikkö Johanna Paananen 044 778 4800

Kiinteistöhuoltoesimies Juha Engblom 044 778 5369

5 SUUNNITELMAN TARKISTAMINEN

Suunnitelma tarkastetaan vuosittain nuorisopalvelujen toimesta ja päivitetään tarvittaessa.

6 SUUNNITELMAN JAKELU

Suunnitelma Leirisalon käyttäjien nähtävillä ilmoitustaululla ja www-sivuilla. Lisäksi suunnitelma lähetetään Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle.