



Sisäilmatiedote

Perhekuntoutuskeskus Paavola

Tuikke-rakennuksen raportti sisäilmatutkimuksista on valmistunut keväällä 2019. Siinä ehdotetaan toimenpiteiksi lattiapinnoitteiden uusimista ja kuistin korjausta. Vielä tällä hetkellä ei ole tiedossa korjaustapaa, millä menetelmällä ja missä aikataulussa esiin nousseet haittatekijät poistetaan.

Pinta- ja huonelämpötilaseuranta toteutetaan molemmissa rakennuksissa.

Tehdyt toimenpiteet:

Tuikkeen ilmanvaihto on puhdistettu vuonna 2012 ja ilmanvaihtoa parannettu 2016.

Uudemman rakennuksen lääkevarastoon on asennettu ilmalämpöpumppu, millä voidaan sekä jäähdyttää että lämmitteä tarpeen mukaan.

Talotekniikan puolella suoritetuissa tarkasteluissa ei ole havaittu mitään poikkeavaa.

Huhtikuussa 2019 suoritettujen olosuhdemittausten perusteella ei ole tarvetta toimenpiteisiin.

Yläpölyt ja tasopinnot on puhdistettu.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

26.2.2020 Paavolan sisäilmatyöryhmä