



Sisäilmatiedote

Perhekuntoutuskeskus Paavola

Paavola/Tuike

Perhekuntoutuskeskus Paavolan tontilla sijaitsevaan Tuike-rakennukseen on kohdennettu laajoja sisäilmatutkimuksia ja niiden perusteella tehtyjä korjaustoimenpiteitä. Tällä hetkellä voidaan katsoa, että Tuike-rakennus on kunnossa lukuun ottamatta piakkoin tehtäviä koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon puhdistuksia ja ilmamäärien säätötyötä.

Jo aiemmin, vuonna 2016, kokonaisuudessaan uudistetun alapohjarakenteen muovimattopinnoitteen isopäästöisyyden aiheuttamaa sisäilmahaittaa pienennettiin oleellisesti pinnoittamalla oleva muovimatto massapinnoitteella, mikä mahdollistaa kapseloinnin vanhasta pinnoitteesta emittoituvia yhdisteitä vastaan. Saatujen mittaustulosten ja käyttökokemusten valossa toimenpide oli onnistunut.

Kuistin lattiarakenne uusittiin kesällä 2021.

Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton asetuksia korjattiin, mikä vaikuttaa tuloilman lämpötilaan ja sitä kautta ilmanvaihdon huuhteluvaikutukseen merkittävästi tuloilman lämpötilan pienentyessä.

Paavola

Paavolan päärakennuksen sisäilmatutkimukset aloitetaan vielä tänä vuonna. Koneellinen tulo-poistoilmavaihto tarvittavine säätötoineen tehdään samaan aikaan kuin Tuikkeessa.

Paavola ja Tuike

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon.

12.10.2021 Paavolan sisäilmatyöryhmä