



Moision koulun sisäilmatyöryhmä tiedottaa

21.2.2023

Moision koulun ja terveydenhuollon siiven hajuhavaintoja ollaan pyritty ratkomaan. Kielisiivessä havaitun viemärinhajun lähdeä on pyritty selvittämään viemärikuvauksin. Viemärijärjestelmän toiminnassa ei kuvausten perusteella havaittu puutteita. Koska haju esiintyy vain ajoittain ja lyhytaikaisesti, varmuutta aiheuttajasta ei ole saatu selville. Viemärituuletusta tehostamaan ja siihen liittyviä hajuja ehkäisemään on asennettu alipainetuulettimin toimivat aktiivihilisuodattimet vesikatolle. Vaikutusta seurataan.

Rakennuksesta tullut yksittäisiä havaintoja ajoittaisista hajuhaitoista. Näiden selvittämiseksi pyydämme ilmoittamaan havainnoista kiinteistöhuoltomiehelle; missä ollut, milloin havaittu, onko haitta ollut pitkäkestoinen tai toistunut useasti.

Pyydämme olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Raine Lahteen 0447784473, mikäli rakennuksessa havaitaan sisäilmaan liittyviä poikkeamia tai muita vikoja.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta sisäilmaan liitetystä oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

Terveydenhuoltosiiven tuulikaappiin asennetaan väliovi, sekä kompressorihuoneeseen uusi ovi huhtikuun alkupuolella.