



15.9.2023

Sisäilmätiedote

Moision koulu ja hammashoitola

Moision koulun terveydenhuollon siivessä remontit ovat päättyneet ja sisäilmatilannetta seurataan. Takuukorjauksia ja vuosihuoltotoimenpiteitä tehdään suunnitelman mukaan.

Terveystarkastajan mukaisessa koulun tarkastuksessa 16.5.2023 tuli esiin kuvataiteen luokkatilan lattia, jonka laatoissa on havaittu hiushalkeamia. Laattojen halkeamien syyt kartoitetaan ja tiedotetaan koulun henkilökuntaa toimenpiteistä. Tiedossa oleva ongelma on musiikkiluokan äänien kantautuminen rakenteita pitkin. Tästä aiheutuva melu mitataan ja ongelmaan pyritään saamaan pitkäaikainen ratkaisu. Teknisen työn luokan lattian puhtaanapitoon ja yläpölyjen poistoon pohditaan myös parannustoimenpiteitä.

Lisäksi terveystarkastajan suorittamalla kierroksella tuotiin esiin luokissa säilytettävä runsas tavaramäärä, joka heikentää puhtaanapitotyötä. Tätä ongelmaa pyritään ratkomaan koulun henkilökunnan kesken, jotta varastotilat olisivat riittävät eikä opetustiloissa säilytettäisi ylimääräistä tai sisäilmahaittaa aiheuttavaa tavaraa.

Tilojen ilmanvaihto on koettu toimivaksi ja kielisiivessä aiemmin koettu viemärinhaju on pysynyt poissa. Ilmanvaihtokanavistot nuohotaan suunnitelman mukaan vuonna 2024.

Pyydämme olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Raine Lahteen 0447784473, mikäli rakennuksessa havaitaan sisäilmaan liittyviä poikkeamia tai muita vikoja.

Mahdollisesta oppilaiden kokemasta sisäilmaan liitetystä oireiluista pyydetään ilmoittamaan kouluterveydenhoitajalle ja työntekijöiden tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

15.9.2023 Moision koulun sisäilmatyöryhmä