



13.10.2023

Sisäilmatiedote

Armfeltin koulu

Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä kokoontui 10.10.2023. Kesän aikana on tehty Marian koulun kellaritilan remontti. Käsityöluokka Kangaskiurussa vanha linoleumimatto poistettiin ja lattian tasoitteet jyrssiin betonipinnalle. Seinien ja lattian liittymät sekä ikkunaliittymät tiivistettiin ja tarkastettiin merkkiainekokein. Uudeksi lattiapinnoitteeksi on asennettu keraamiset laatat.

Kesällä on korjattu myös liikuntahallin väliverhoja ja valmisteltu keskitalon (vanha lukio) tulevaa peruskorjausta ja väistötiloihin siirtymistä. Keskitalon peruskorjaus alkaa 4.12.2023 ja väistötiloihin siirrytään edeltävällä viikolla.

Koulun ruokalan aulassa on koettu viemärinhajua. Aulatila on ollut alipaineinen ja sinne on lisätty tuloilmaa korvausilmaventtiileillä. Korjaustoimia jatketaan edelleen viemärinhajun poistamiseksi. Olosuhdeseurantaa tullaan tekemään koulun niissä tiloissa, missä koetaan lämpötila- tai ilmanvaihto-ongelmia.

Terveystarkastajan suorittamilla tarkastuskierroksilla on tuotu esiin myös joissakin luokissa säilytettävä runsas tavaramäärä, joka heikentää puhtaanapitotyötä. Tätä ongelmaa pyritään ratkomaan koulun henkilökunnan kesken, jotta varastotilat olisivat riittävät eikä opetustiloissa säilytettäisi ylimääräistä tai sisäilmahaittaa aiheuttavaa tavaraa.

Kaikkia työntekijöitä, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon ja kaikkia oppilaita, jotka kokevat sisäilmaan liittyvää oireilua, pyydetään olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

13.10.2023 Armfeltin koulun sisäilmatyöryhmä