

28.5.2024

Sisäilmatiedote

Varikko, Satamakatu 9

Varikon sisäilmatyöryhmä kokoontui 22.5.2024. Satamakatu 9:n autotallisiiven toisen kerroksen toimistohuoneet ovat valmistuneet. Lämmönjakohuoneen saneeraus ja kiinteistöhoitajien tauko- ja toimistotila ovat vielä kesken. Puutarhayksikön taukokuoneen ilmanvaihdon muutoksia ei ole vielä toteutettu. Kesällä tilan käyttäjiä on enemmän kuin talvella ja tilassa jatketaan olosuhdeseurainta kesäaikaan. Varikon alueella on tarvetta lisätiloille, mutta niiden toteutusta ei ole vielä suunniteltu.

Varikon puuverstasarakennuksessa on talvella alhaiset lämpötilat. Rakennukseen on suunniteltu uusi lämpökanava. Samalla lisätään oma lämmönvaihdin, jotta lämpötilojen ohjaus ja teho paranevat. Päätyosalle on suunniteltu uudet käyttövesiputket.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Marko Korhoseen, p. 044 778 4605.

Henkilöstön kokiessa työpaikkaan liittyvää oireilua tulee olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan.

28.5.2024 Varikon sisäilmatyöryhmä