

**19.9.2024**

## Sisäilmatiedote

### Moision koulu ja hammashoitola

Moision koulun ja hammashoitolan sisäilmaryhmässä 18.9.2024 ei tullut esiin uusia sisäilma-asioita. Kun helteet ovat väistyneet, on myös koulun kuumuus hellittänyt. Tilapalvelut on laatinut ohjeen kaupungin tilojen käyttäjille lämpöolosuhteiden hallintaan ja suunnittelee myös toimenpiteitä koulujen ylikuumenemisen estämiseksi. Suunnittelua ja toimenpiteitä varten on tärkeää saada mitattua koulutilojen lämpötiloja. Moision koulussa tilapalvelut on tehnyt olosuhdeseurantaa alkusyksystä. Myös käyttäjät voivat mitata lämpötiloja omilla mittareilla tilapalvelujen laatiman ohjeen mukaisesti.

Hammashoitolan puolella koetaan edelleen ajoittaista viemärinhajua. Sähkökaappi on tiivistetty kesän aikana ja tuulikaappiin on lisätty korvausilmasäleikkö, mutta hammashoitolan IV-koneen tulopuolen suodattimet tukkeutuvat herkästi ja niitä joudutaan vaihtamaan useammin kuin kiinteistön muiden IV-koneiden suodattimia. Hammashoitolan IV-kone tullaan vaihtamaan uuteen.

Moision koulun tiloissa on kesän aikana tehty huoltotöitä, käytävävalaisimet on vaihdettu ja teknisen työn tiloihin on valmistunut erillinen hiontahuone. Yleiset käytävätilat on saatu valoisaksi ja teknisen työn tavaramäärää pienemmäksi. Kesän aikana teknisen työn tilaan tehtiin myös perusteellinen siivous.

Sisäilmaryhmässä keskusteltiin myös koulun muiden tilojen siisteydestä. Oppilasmäärä Moision koulussa on suuri ja kaikki koulun tilat ovat käytössä koulupäivän aikana. On tärkeää pitää kaikki luokkatilat hyvin siivottavina.

Mikäli työntekijä kokee oireilua, minkä liittyy työpaikkaan, tulee hänen olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaansa Länsirannikon työterveydessä.

Tilojen käyttäjiä pyydetään olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Raine Lahteen 0447784473, mikäli rakennuksessa havaitaan sisäilmaan liittyviä poikkeamia tai muita vikoja.

19.9.2024 Moision koulun ja hammashoitolan sisäilmatyöryhmä