

SALON VESI, TALOUSVEDEN LAATU, VERKOSTONÄYTTEET 2024

(*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015, (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus)

Vedenjakelualue	Ottopiste	Ottopvm	Veden lämpötila °C	pH	Mangaani Mn, µg/l	Rauta Fe, µg/l	Kadmium Cd, µg/l	Kromi Cr-, µg/l	Lyijy Pb (ei juoksutettu), µg/l	Kupari Cu (ei juoksutettu), mg/l	Nikkeli Ni (ei juoksutettu), µg/l	Nitriitti NO ₂ -, mg/l	Sähkönjohtavuus, µS/cm
STM 1352*			alle 20 (b)	6,5–9,5	≤ 50 (b)	≤ 200 (b)	≤ 5 (a)	≤ 25 (a)	≤ 5 (a)	≤ 2 (a)	≤ 20 (a)	≤ 0,1 (a)	alle 2 500 (b)
SALO-HALIKKO	Jäähalli, Tahkonkatu 1	5.11.2024	10,4	6,9	<1	4	<0,01	0,11	1,8	0,27	1,4	<0,007	180
SALO-HALIKKO	Hermannin koulu, Ylhäistentie 2	1.10.2024	14,4	7,6	3	9							400
SALO-HALIKKO	Palometsän päiväkot, Sahrnkatu 3	12.8.2024	14,1	7,4	<1	3							250
SALO-HALIKKO	Kirjasto, Vilhonkatu 11	10.6.2024	12,0	7,5	<1	5							360
SALO-HALIKKO	Paukkulakoti, Salaistentie 1	6.5.2024	6,0	7,9	6	8							95
SALO-HALIKKO	Ollikkalan päiväkot, Hämeenjoankatu 11	11.3.2024	5,9	7,8	<1	3							260
SALO-HALIKKO	Eläinklinikka EHYT Oy, Maorlantie 1	11.11.2024	10,4	7,6	1	3	<0,01	0,07	0,61	0,11	0,9	<0,007	230
SALO-HALIKKO	Meri-Halikon päiväkot, Tuupikkalantie 5	12.8.2024	13,3	9,2	2	7							260
SALO-HALIKKO	Päiväkot Sinilintu, Uttelantie 9	11.3.2024	5,7	7,6	<1	2							310
SALO-HALIKKO	Märynummen päiväkot, Välskärantie 1	11.3.2024	5,9	7,7	1	9							260
SALO-HALIKKO	Onnenperän talli, Onnenperäntie 235	8.1.2024	5,9	7,7	<1	4							200
HAJALA	Hajalan koulu, Vanha Turuntie 896	11.11.2024	10,0	7,6	2	<2	0,01	0,06	1,8	0,03	<0,3	<0,007	230
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	Maxit, Oinasjärventie 200	10.12.2024	8,1	8,1	<1	<2							130
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	Kiikalan päiväkot, Kirkkotie 8	8.4.2024	6,1	7,7	<1	16							96
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	Teboil Kivihovi, Bulevardi 10	26.8.2024	14,9	7,3	<1	2	0,02	0,2	0,17	0,068	0,4	<0,007	110
KISKO	Neste Kisko, Toijantie 1	9.12.2024	8,2	7,7	2	5							130
KISKO	Kiskon seurakuntatalo, Uudenmaantie 2	26.2.2024	5,6	8,8	<1	4							140
KUUSJOKI	Kuusjoen koulu, Ylikulmantie 31	28.10.2024	10,0	7,9	<1	3							94
KUUSJOKI	Kivisaaren Piapojauhoi, Haukanojantie 130	8.4.2024	4,0	7,6	<1	<2							92
PERTTELI	Inkereen päiväkot, Pyyntu 10	22.4.2024	5,3	7	<1	<2							260
PERTTELI	Kaivolän koulu, Passintie 6	6.2.2024	6,2	7,7	1	<2							310
MUURLA	Muurlän päiväkot, Takapellontie 1	28.10.2024	12,0	7,7	<1	5	<0,01	0,07	0,72	0,026	0,6	<0,007	130
MUURLA	M-market, Muurlantie 384	6.2.2024	4,7	8,2	<1	<2							110
PERNIÖ-SÄRKISALO	Perniön terveyskeskus, Vuorilinnantie 7	8.10.2024	14,8	8,2	<1	3							100
PERNIÖ-SÄRKISALO	Teijon koulu, Teijontie 100	26.8.2024	14,1	8,3	<1	3							98
PERNIÖ-SÄRKISALO	Lehmirannan lomakeskus, Lehmirannantie 12	5.2.2024	5,1	8,3	<1	<2	<0,01	0,09	0,09	0,009	0,9	<0,007	100
PERNIÖ-SÄRKISALO	Omya Oy, Tehtaantie 100	26.8.2024	12,9	7,4	<1	3							220

pH kuvaa veden happamuutta, 7= neutraali, <7= hapan, >7= emäksinen

Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden mineraalisuolien määrää.