



Mesikämmenen päiväkodin sisäilmatyöryhmä tiedottaa

9.3.2023

Mesikämmenen päiväkodista (A-talo) on laadittu tehtyyn kuntokartoitukseen ja siihen liittyneisiin mittauksiin perustuen sisäilmaolosuhdearviointi. Sisäilmaolosuhdearvioinnin ja kuntotutkimuksen on laatinut Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy. Olosuhdearviointi kertoo kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Olosuhdearvio on tehty Työterveyslaitoksen Sisäilmastaselvitys ja olosuhdearviointi -ohjeen mukaisesti.

Tulosten perusteella todettiin mahdolliseksi yläpohjan eristeissä olevien vaurioiden vaikutus sisäilmaan, mikäli ilmanvaihdon toiminnassa on häiriö. Normaalissa käyttötilanteessa yläpohjasta ei kulkeudu ilmaa höyrynsulun läpi sisätiloihin. Normaalissa käyttötilanteessa paine-ero ulkovaipan yli oli niin vähäinen ((-2) – (+2) Pa), ettei ilmavuotokohtia todettu. Ilmanvaihdossa on jatkuva paine-ero-mittaus ja vikatilanteessa hälytys etävalvontaan.

Ilmanvaihdossa tai muissa rakenteissa ei mittausten ja näytteiden perusteella havaittu sisäilmaa heikentäviä tekijöitä. Lattian muovimattojen VOC-emissiot ovat vähäiset ja alittavat asumisterveysasetuksen toimenpiderajat selkeästi.

Yläpohjarakenteiden korjaustyöt tullaan suorittamaan kevään aikana. Urakka on kilpailutettu ja urakoitsijavalinnasta on tehty viranhaltijapäätös. Urakka tulee aiheuttamaan erityisjärjestelyjä toiminnassa, mutta työt pyritään suorittamaan päiväkodin päivittäistoiminta huomioon ottaen. Urakan järjestelyistä tiedotetaan erikseen urakan alkamisen yhteydessä.

Uusien oireiden ilmaantuessa tai oireiden pahentuessa työntekijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaansa. Mikäli huoltajat liittävätsä lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä terveystarkastajalle kirsi-marja.jaatinen@salo.fi

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion esim. viemärihajua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Rauli Oksaseen 0447784171

Raportit ovat nähtävissä/ tulevat nähtäviksi Salon kaupungin verkkosivuille:

www.salo.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-kiinteistot/kaupungin-rakennukset/kaupungin-tilojen-sisailma

Tutkimustulosten perusteella ympärivuorokautinen hoito (yö- ja viikonloppuhoito) jatkuu normaalisti A-talon puolella.