

1.10.2025

Sisäilmatiedote

Meri-Halikon päiväkot, Tuupikkalantie 5

Meri-Halikon päiväkodin sisäilmaryhmä kokoontui 26.9.2025. Päiväkodin kiinteistöön teetettiin keväällä 2025 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä lämpökuvaus, putkistojen kuntotutkimus ja haitta-ainetutkimus. Kuntotutkimuksissa esiin tulleita korjaustarpeita päästään aloittamaan viikolla 42, kun päiväkodin henkilökunta ja lapset ovat toisessa toimipaikassa tai lomailevat. Pääsisäänkäynnin tuulikaapin kosteusvaurioituneet yläpohjarakenteet uusitaan syyslomaviikon aikana. Lisäksi maalipintoja kunnostetaan mm. yläkerran tiloissa.

Meri-Halikon päiväkodin käyttövesiputkien saneerauksen suunnittelu on tehty, mutta saneerausta ei ole toistaiseksi toteutettu. Salon Vesi on ottanut tiloista vesinäytteen elokuussa 2023, missä todetaan päiväkodin veden täyttävän Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet talousvedelle lukuun ottamatta lyijypitoisuutta ei-juoksutetussa vedessä. Terveystarkastaja on antanut päiväkodin henkilökunnalle ohjeen, jonka mukaan lyijyn aiheuttamilta terveyshaitoilta voidaan välttyä, jos hanavettä juoksutetaan reilusti niin, että veden lämpötila laskee. Näin toimitaan aina ennen veden juomista tai ruuanlaittoa. Terveystarkastajaan voi tarvittaessa olla yhteydessä: sami.saari@salo.fi.

Henkilökunta on edelleen jatkanut päiväkodin tyhjentämistä ylimääräisestä tavarasta, jotta puhtaanapito on helppo toteuttaa kaikissa päiväkodin tiloissa.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhuoltomies Marko Varjukseen p. 044 778 5565.

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä terveystarkastajalle: kirsi-marja.jaatinen@salo.fi.

1.10.2025 Meri-Halikon päiväkodin sisäilmatyöryhmä