

3423/01.04.01.04.00/2025

11.12.2025

## Sisäilmatiedote

### Sinilinnun päiväkot, Uttelantie 9

Sinilinnun päiväkodin kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontui 9.12.2025. Päiväkodin ilmanvaihtokanavat on puhdistettu kesällä, kuitulähteet poistettu ja ilmamäärät säädetty uudelleen. Tilat pidetään ulkovaipan yli ylipaineisina, jotta epäpuhtauksien siirtyminen rakenteiden läpi sisäilmaan on epätodennäköistä. Paine-eroa seurataan etäluettavilla mittareilla. Näiden toimenpiteiden jälkeen ilmanvaihdon on koettu parantuneen.

Ilmanvaihdon puhdistuksen ja säädön jälkeen tiloista otettiin marraskuussa teollisten mineraalikuitujen kontrollinäytteet lepohuoneista ja leikkihallista sekä kahdesta tuloilmakanavasta. Kanavat ovat näytteidenkin perustella puhdistuneet eikä laskeumanäytteissä esiintynyt toimenpiderajan ylittäviä määriä teollisia mineraalikuituja.

Päiväkodin lepohuoneisiin asennetaan joululoman aikana Mobair-tuloilmaventtiilit, joilla saadaan näihin tiloihin lisää tuloilmaa. Keittiöön ja yhteen lapsiryhmään syksyn aikana tuoduista ilmanpuhdistimista on koettu olevan hyötyä ja näitä tuodaan päiväkodin tiloihin lisää keväällä.

Halikon alueen varhaiskasvatusratkaisujen tilasuunnitteluhanke etenee ja uuden päiväkodin suunnittelu tehdään vuoden 2026 aikana. Sinilinnun päiväkodissa toteutetaan käyttöä turvaavia toimenpiteitä kuntotutkimuksen tulosten ja sisäilmaryhmän suositusten perusteella sinä aikana, kun rakennus on vielä käytössä.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhoitaja Vesa Aitioon p. 0447785548.

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon. Lapsen päiväkotiin liitetystä oireilusta pyydetään ilmoittamaan myös terveystarkastajalle: [kirsi-marja.jaatinen@salon.fi](mailto:kirsi-marja.jaatinen@salon.fi).

11.12.2025 Sinilinnun päiväkodin sisäilmatyöryhmä