

SALON VESI, TALOUSVEDEN LAATU, VERKOSTONÄYTTEET 2025

(*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015, (a)=laatuvaatimus, (b)=laatusuositus)

Vedenjakelualue	Ottopiste	Ottopvm	Veden lämpötila °C	pH	Mangaani Mn, µg/l	Rauta Fe, µg/l	Kadmium Cd, µg/l	Kromi Cr-, µg/l	Lyijy Pb (ei juoksutettu), µg/l	Kupari Cu (ei juoksutettu), mg/l	Nikkeli Ni (ei juoksutettu), µg/l	Nitriitti NO ₂ -, mg/l	Sähkönjohtavuus, µS/cm
STM 1352*			alle 20 (b)	6,5–9,5	≤ 50 (b)	≤ 200 (b)	≤ 5 (a)	≤ 25 (a)	≤ 5 (a)	≤ 2 (a)	≤ 20 (a)	≤ 0,1 (a)	alle 2 500 (b)
SALO-HALIKKO	jäähalli, Tahkonkatu 1	3.11.2025	11,1	7,8	<1	<2							250
SALO-HALIKKO	Salon kansalaisopisto, Ylhäistentie 2	7.10.2025	13,7	7,7	<1	5							320
SALO-HALIKKO	Palometsän päiväkot, Sahrnkatu 3	6.5.2025	7,7	7,8	<1	29	0,01	0,14	0,57	0,0039	0,7	<0,007	250
SALO-HALIKKO	kirjasto, Vilhonkatu 11	4.3.2025	7,2	7,7	<1	4	<0,01	0,28	0,58	0,044	0,5	<0,007	230
SALO-HALIKKO	Paukkulakoti, Salaistentie 1	6.5.2025	7,7	7,7	9	5							190
SALO-HALIKKO	Ollikkalan päiväkot, Hämeenjoankatu 11	1.9.2025	12,0	7,6	<1	3							250
SALO-HALIKKO	Anjalan päiväkot, Taimistokatu 1	1.12.2025	11,3	7,8	6	<2							260
SALO-HALIKKO	Eläinklinikka EHYT Oy, Maorlantie 1	30.6.2025	13,7	7,5	5	<2							220
SALO-HALIKKO	Meri-Halikon päiväkot, Tuupikkalantie 5	7.10.2025	12,2	7,7	2	23							240
SALO-HALIKKO	Monitoimikeittiö Kimara, Kuruntie 1	3.6.2025	10,2	7,7	<1	3							280
SALO-HALIKKO	Märynummen koulu, Vanikkatie 1	11.2.2025	6,6	7,6	<1	3	0,01	0,06	1,1	0,032	<0,3	<0,007	250
SALO-HALIKKO	Vaskion koulu, Puutaivaantie 20	11.2.2025	5,5	7,9	<1	6	0,01	<0,05	0,42	0,025	0,5	<0,007	190
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	kuivatuotetehdas, Oinasjärventie 200	18.8.2025	11,4	8,1	<1	<2	<0,01	0,19	<0,05	0,0024	<0,3	<0,007	130
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	Kiikalan päiväkot, Kirkkotie 8	4.3.2025	6,0	7,6	<1	13	<0,01	0,07	0,76	0,13	0,9	<0,007	97
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	Teboil Kivihovi, Bulevardi 10	8.12.2025	11,2	8	<1	<2							120
KIIKALA-SUOMUSJÄRVI	Suomusjärven päiväkot, Aronkuja 6	28.4.2025	6,6	7,8	<1	5							120
KISKO	Neste Kisko, Toijantie 1	11.2.2025	9,9	7,5	2	13	<0,01	<0,05	1,5	0,18	2,5	<0,007	130
KISKO	Kiskon seurakuntatalo, Uudenmaantie 2	27.10.2025	13,9	7	1	<2							100
KUUSJOKI	Kuusjoen koulu, Ylikulmantie 31	1.12.2025	9,4	7,9	2	<2							110
KUUSJOKI	Kivisaaren Piapojuohoi, Haukanojantie 130	18.2.2025	8,2	7,7	<1	3	<0,01	0,06	10*	0,19	23*	<0,007	110
PERTTELI	Inkereen päiväkot, Pyyнкуja 10	9.6.2025	9,6	7	1	3							240
PERTTELI	Kaivolän koulu, Passintie 6	3.2.2025	9,2	7,1	<1	3	0,03	0,07	0,15	0,034	0,4	<0,007	270
PERTTELI	Hähkänän päiväkot, Puuskantie 2	8.12.2025	8,7	7,1	<1	<2							270
MUURLA	Muurla Design Marketing Oy, Muurlantie 9	10.2.2025	5,4	7,8	<1	31	0,01	0,09	0,12	0,0081	<0,3	<0,007	150
MUURLA	M-market, Muurlantie 384	20.10.2025	13,0	7,5	<1	23							130
PERNIÖ-SÄRKISALO	Perniön terveyskeskus, Vuorilinnantie 7	11.8.2025	17,2	8,2	2	<2							100
PERNIÖ-SÄRKISALO	Teijon koulu, Teijontie 100	20.10.2025	11,0	8,4	9	<2							98
PERNIÖ-SÄRKISALO	Alholän hoivakoti, Alhomäentie 16	13.5.2025	7,7	8,1	<1	<2	<0,01	0,08				<0,007	110
PERNIÖ-SÄRKISALO	Omya Oy, Tehtaantie 100	7.4.2025	4,6	7,3	<1	8	0,02	<0,05	2,1	0,009	1,7	<0,007	220

pH kuvaa veden happamuutta, 7= neutraali, <7= hapan, >7= emäksinen

Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden mineraalisuolien määrää.

*Rakennuksen vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittävästi muuttuajan