

9.2.2026

Sisäilmatiedote

Meri-Halikon päiväkot, Tuupikkalantie 5

Meri-Halikon päiväkodin kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontui 3.2.2026. Pääsisäänkäynnin tuulikaapin kosteusvaurioituneet yläpohjarakenteet on uusittu syyslomalla 2025 ja mikrobiperäinen haju hävinnyt tuulikaapista. Syyslomalla 2025 kunnostettiin myös maalipintoja yläkerran tiloissa.

Päiväkodissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä ja lepo- ja leikkihuoneisiin on lisätty korvausilmalaitteita. Vuoden 2025 laajassa kuntotutkimuksessa tai aiemmissa olosuhdeseurannoissa ei ole esiintynyt toimenpiderajan ylityksiä tilojen hiilidioksidipitoisuuksissa, mutta ilmamäärien tarkka mitoitus ja hallinta on tiloissa haasteellista. Olosuhdeseurantaa pyritään tekemään säännöllisin väliajoin lasten oleskelutiloissa. Seuraava seuranta aloitetaan viikolla 9. Keittiön ilmanvaihto koetaan riittämättömäksi ja sitä tutkitaan tarkemmin kevään 2026 aikana.

Meri-Halikon päiväkodin käyttövesiputkien saneerauksen suunnittelu on tehty, mutta saneerausta ei ole toistaiseksi toteutettu. Salon Vesi on ottanut tiloista vesinäytteen elokuussa 2023, missä todetaan päiväkodin veden täyttävän Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -tavoitteet talousvedelle lukuun ottamatta lyijypitoisuutta ei-juoksetetussa vedessä. Terveystarkastaja on antanut päiväkodin henkilökunnalle ohjeen, jonka mukaan lyijyn aiheuttamilta terveyshaitoilta voidaan välttyä, jos hanavettä juoksetetaan reilusti niin, että veden lämpötila laskee. Näin toimitaan aina ennen veden juomista tai ruuanlaittoa. Terveystarkastajaan voi tarvittaessa olla yhteydessä: sami.saari@salo.fi.

Henkilökunta on edelleen jatkanut päiväkodin tyhjentämistä ylimääräisestä tavarasta, jotta puhtaanapito on helppo toteuttaa kaikissa päiväkodin tiloissa.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistönhoitaja Marko Varjukseen p. 044 778 5565.

9.2.2026

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä terveystarkastajalle: kirsi-marja.jaatinen@salo.fi.

9.2.2026 Meri-Halikon päiväkodin sisäilmatyöryhmä