

26.1.2026

Sisäilmatiedote

Kaupungintalo, Tehdaskatu 2

Kaupungintalon kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä kokoontui 26.1.2026. Kokoontumisessa ei noussut esille uusia sisäilmaan liittyviä haittoja. Yläkerran meluhaitta on tunnistettu ja A-insinöörit on mallintanut kaupungintalon keskiosan huoneakustiikan kesällä 2025. Simulaation perusteella yläkerran keskiosan jälkikaiunta-aika on nykytilanteessa korkea. Raportin ja palautteen perusteella tilapalvelut tekee tarvittavia parannuksia kaupungintalon akustiikkaan. Alustava aikataulu on kesällä 2026.

Yläkerran neuvotteluhuoneissa koetaan toisinaan tunkkaisuutta. Neuvotteluhuoneiden ilmamääriä ja olosuhteita mitataan lähiviikkoina.

Kaupungintalossa tilojen kokoaikainen käyttäjämäärä on etätöistä johtuen paljon pienempi kuin alun perin on suunniteltu. Tästä syystä käyttäjistä hyödyksi laskettu lämpökuorma on vähäisempi ja erityisesti keskiosissa sijaitsevat toimistuhuoneet koetaan liian viileiksi. Huonelämpötilojen asetusarvoa on nostettu useasti tämän vuoksi. Niissä työtiloissa, missä ei ole patteria ja lämmityskaudella tuntuu liian viileältä, kannattaa pyrkiä pitämään ovea auki aina kun se on mahdollista, etenkin yön ja viikonlopun aikana. Avokonttoritiloissa kannattaa huolehtia siitä, ettei termostaatteja ole peitetty ja lämpö kulkeutuu ilman mukana esteettä koko tilaan. Työpöytää voi pyrkiä sijoittamaan niin, että käyttäjä ei istu tuloilmaventtiilin alapuolella, mikäli ilman liike on voimakas ja tuntuu vetoa.

Mikäli työntekijä kokee oireilua, minkä liittyy työpaikkaan, tulee hänen olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaansa Länsirannikon Työterveyshuollossa. Yhteyden omaan työterveyshoitajaan saa parhaiten mobiilisovelluksen kautta.

Tilojen käyttäjiä pyydetään olemaan yhteydessä kiinteistöhuoltomies Jouni Töyryyn p. 02 778 4064 kaikissa kiinteistön huoltoon ja vikatilanteisiin liittyvissä asioissa.

26.1.2026 Kaupungintalon sisäilmatyöryhmä