

20.4.2026

Sisäilmatiedote

Meri-Halikon päiväkoti, Tuupikkalantie 5

Meri-Halikon päiväkodin kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä 16.2.2026 ei tullut esiin uusia sisäilmasioita. Pääsisäänkäynnin tuulikaapin mikrobiperäinen haju on hävinnyt tuulikaapista. Uusimmassa olosuhdeseurannassa maaliskuussa ei ilmennyt toimenpiderajan ylityksiä. Ilmanvaihto on olosuhdeseurannan perusteella riittävä päiväkodin lepo- ja leikkihuoneissa. Päiväkodin lepo- ja leikkihuoneiden lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta ja ilmankosteutta seurattiin etäluettavien mittarien kautta 2. – 16.3.2026.

Päiväkodissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä ja lepo- ja leikkihuoneisiin on lisätty korvausilmalaitteita. Keittiön ilmanvaihto koetaan riittämättömäksi ja sinne pyritään lisäämään korvausilmaa.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhoitaja Marko Varjukseen p. 044 778 5565.

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä terveystarkastajalle: kirsi-marja.jaatinen@salon.fi.

20.4.2026 Meri-Halikon päiväkodin sisäilmatyöryhmä