

19.5.2026

Sisäilmatiedote

Päiväkoti Mesikämmen, Helsingintie 57 - 59

Päiväkoti Mesikämmenen kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontui 11.5.2026. Kokouksessa käytiin läpi henkilökunnalle keväällä 2026 teetetyin sisäilmastokyselyn tuloksia. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely on osa sisäilmastoon liittyvien saneerausten seurantavaihetta.

Sisäilmastokysely jaettiin A-talon ja B-talon alaryhmiin. Vastausprosentit olivat 80 ja 95. Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn vertailuaineistoon verrattuna työhön liitettyjen oireiden raportointi ei poikennut vertailuaineistosta A-talossa. Sen sijaan työympäristöhaittoja, kuten tunkkaista ilmaa ja riittämätöntä ilmanvaihtoa sekä vetoa ja lämpöolosuhdeongelmia raportoitiin vertailuaineistoa yleisemmin tässä rakennuksessa. Ulkona edelleen esiintyvä, toistuva viemärinhaju tuli esiin vastauksissa. Viemärinhajun syyn tutkimista jatketaan. Pitkään suunniteltu ilmanvaihdon saneeraus toteutetaan A-talossa kesällä 2026. Muutosten vaikutusta A-talon sisäilmasto-olosuhteisiin seurataan syksyllä sisäilmaryhmässä.

B-talossa työympäristöhaitoista raportoitiin erityisesti melua, pölyä ja likaa vertailuaineistoa yleisemmin. Myös vaihtelevaa huonelämpötilaa raportoitiin, vaikka lattialämmityksen ohjauksen siirtäminen rakennusautomaatioon onkin parantanut lämpötilojen seuraamista ja säätömahdollisuutta. B-talon keittiön lämpöolosuhteet ovat parantuneet selvästi, kun keittiöön saatiin jäähdytys. Niin A- kuin B-taloissa suurin osa vastaajista raportoi luottavansa työpaikan toimijoiden haluun ja kykyyn pitää huolta työpaikan sisäympäristöstä ja ratkaista siihen liittyvät ongelmat.

Sisäilmaryhmän kokoontumisessa keskusteltiin myös A-talon Luppakorvien ryhmän uudesta lattiapinnoitteesta. Vaurioitunut muovimattopinnoite vaihdettiin kesällä 2025 uuteen, kosteusteknisesti paremmin toimivaan lattiamateriaaliin. Pinnoite on kuitenkin koettu kovaksi ja turvallisuutta parantava karheus siivoustyötä hankaloittavaksi. Lepohuoneen lämpötila koetaan edelleen liian korkeaksi.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kiinteistöhoitaja Rauli Oksaseen p. 044 778 4171.

19.5.2026

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän ilmoittaa siitä terveystarkastajalle: kirsi-marja.jaatinen@salo.fi.

19.5.2026 Mesikämmenen päiväkodin sisäilmatyöryhmä