

15.9.2026

Sisäilmatiedote

Sinilinnun päiväkotiki, Uuttelantie 9

Sinilinnun päiväkodin kohdekohtainen sisäilmaryhmä kokoontui 8.9.2026. Päiväkodissa toimii tällä hetkellä kaksi ryhmää. Vesseliin entinen ryhmätila on toistaiseksi tyhjillään ja tilaa käytetään vain satunnaisesti. Päiväkodissa on edelleen etäluettavilla mittareilla toteutettu paine-eroseuranta ja olosuhdeseuranta. Päiväkodin tilat pidetään ulkoilman suhteen ylipaineisina, jotta epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista estyy. Käytössä olevissa ryhmätiloissa on ilmanpuhdistimet.

Kesän aikana ilmanvaihtokoneen tuloilman suodattimet olivat tukkeutuneet ja paine-eroseurannassa näkyi paine-eron muutos. Myös henkilökunta huomasi tuloilmasuodattimien tukkeutumisen heikentyneenä sisäilmana. Suodattimien vaihdon jälkeen elokuussa tilanne parani ja paine-ero palautui uudestaan ylipaineiseksi kaikissa seuratuissa tiloissa. Seurannassa käytetyt paine-eromittarit vaihdettiin samalla uusiin. Jatkossa ilmanvaihtokoneen suodattimet vaihdetaan neljä kertaa vuodessa, koska kasettisuodattimet tukkeutuvat herkästi.

Päiväkodin toimintataulun aikana heinäkuussa korjattiin pyykinkäsittelytilan 027 lattia, missä oli kuntotutkimuksessa havaittu kohonnutta kosteutta ja muovimaton vaurioitumista. Vanhat lattiarakenteet poistettiin ja tila kuivatettiin. Lattiarakenteet uusittiin ja entinen pintamateriaali muovimatto korvattiin kosteusteknisesti paremmin toimivalla laatoituksella. Samalla pyykkihuoneen lattiaan lisättiin nykyaikainen vedeneristys.

Halikon alueen uuden päiväkodin suunnittelu on alkanut. Sinilinnun päiväkodissa toteutetaan käyttöä turvaavia toimenpiteitä kuntotutkimuksen tulosten ja sisäilmaryhmän suositusten perusteella sinä aikana, kun rakennus on vielä käytössä.

Mikäli kuka tahansa käyttäjä havaitsee jonkin kiinteistöön liittyvän puutteen, virheen tai vaurion, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä kohteen kiinteistönhoitajaan p. 0457206159.

Työntekijöiden oireillessa työpaikan sisäilmasta pyydetään ottamaan yhteyttä omaan työterveyshoitajaan. Mikäli huoltajat liittävät lapsensa oireilun päiväkodin sisäilmaan, tulee heidän

15.9.2026

olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon. Lapsen päiväkotiin liitetystä oireilusta pyydetään ilmoittamaan myös terveystarkastajalle: kirsi-marja.jaatinen@salon.fi.

15.9.2026 Sinilinnun päiväkodin sisäilmatyöryhmä