


AURINKOVOIMALA
YLEISSUUNNITELMA

Selitteet



Aurinkovoimala sijoittuu seuraavien kiinteistöjen alueelle:

Paneeleita tai muuntamoita ei liitetä vesi- tai viemäriverkostoon.


Kaikki tiet rakennetaan niin, että niitä voidaan käyttää pelastusteinä. Teiden leveys on 4m.

Inverttereiden alusta tehdään palamattomasta materiaalista, esim. sorapeti.

Muuntamot toteutetaan paloturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja varustetaan öljynvuotokaukoilla.

Muuntamot sijoitetaan huoltoteiden viereen.

Portit varustetaan pelastuslaitoksen putkilukoilla ja voimalan tietokorteilla.



VÄRTE					
RAKENNUSLUPAA VARTEN					
PROJEKTI		SSALO		MIYAKAOTA	
SALO KURAJOKI		ASEMAPIIRUSTUS OSA A7 AURINKOVOIMALA JA AKUSTO		1:2000	
Kurajontie 45-75, 25370 Salo				ETRF89.TM-35FIN	
PAAJUNNITIELUA		TIEDOSTO			
SAMPPA LAHTELA, SITEMA OY					
SUUNNITTELUA		PVM	PURKETUSNUMERO		REVISIO
H.LESKINEN		25.08.2026			
		32429-0007			
INSINööri - Jouko Eronen					