

SALO KURAJOKI

AURINKOVOIMALA YLEISSUUNNITELMA

Koordinaatit: 60.500023, 23.256058

Selitteet

	Aurinkopaneelit ja telineet		Keskijännitemuuntamo
	Aita		Viivytyksallas, vesienhallinta
	Tie		Sammutusvesiallas
			Akkuvastoyksikkö

Aurinkovoimala sijoittuu seuraavien kiinteistöjen alueelle:

734-684-4-2, 734-684-3-5, 734-684-5-29, 734-684-5-27, 734-684-4-4, 734-684-3-32, 734-696-3-63, 734-696-3-11, 734-696-3-14, 734-688-2-2, 734-676-3-222, 734-676-5-137 ja 734-676-1-26.

Rakennuspaikan (Hankealueen) laajuus: 160 ha
Tuotantoalueen laajuus 106 ha

Alueelle on laadittu vesienhallintasuunnitelma.

Alueelle on laadittu maisemointisuunnitelma.

Paneeleita tai muuntamoita ei liitetä vesi- tai viemäriverkostoon.


Kaikki tiet rakennetaan niin, että niitä voidaan käyttää pelastustiestä. Teiden leveys on 4m.

Inverttereiden alusta tehdään palamattomasta materiaalista, esim. sorapeti.

Muuntamot toteutetaan paloturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja varustetaan öljynvuotokaukaloilla.

Muuntamot sijoitetaan huoltoteiden viereen.

Portit varustetaan pelastuslaitoksen putkilukoilla ja voimalan tietokorteilla.



REV.	Change description	Plan.	Date

NIMI: RAKENNUSLUPAA VARTEN		SISÄLTÖ: ASEMAPIIRUSTUS OSA B5		MITTAKA: 1:2000	
PROJEKTI: SALO KURAJOKI		AURINKOVOIMALA JA AKUSTO		ETRF89.TM-35FIN	
KURAJOENTIE 45-75, 25370 Salo		PÄÄSUUNNITTELIJA: SAMPPA LAHTELA, SITEMA OY		TODISTUS: 25.08.2026	
SUUNNITTELIJA: H. LESKINEN		PVM: 25.08.2026		PROJEKTINUMERO: 32429-0014	
skarta					
MIESTENTIE 9 02100 ESPOO					